

Прокуратура Октябрьского района г. Иваново разъясняет:

Во избежание отравления угарным газом установите в жилом помещении датчики контроля загазованности, электромагнитные клапаны, перекрывающие подачу газа. На окнах установите приточный клапан для поступления воздуха с улицы.

Газовое оборудование подлежит установке только специализированными организациями. За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования внутри квартиры; за отказ в допуске специализированной организации для технического обслуживания и ремонта газового оборудования, а также за уклонение от замены такого оборудования предусмотрена административная ответственность по ст. 9.23 КоАП РФ (Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования) с назначением наказания в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Несоблюдение минимальных требований к обслуживанию газового оборудования – угроза для жизни и здоровья граждан